# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76


O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 46120515

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Genebrookstraat 2 Berunga Buurlo

EIGENAAR: Lulo Bouwonderneming

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 15/04/2022 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Bureau + Magazijn

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 400 V V Bescherming van de aansluiting out. A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 50 mm² Alg. schakelaar: type Eaton 40A/1200 mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; RA: 8 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Die schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

| |
|---|
| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK |
| gezien op |
| de aangestelde van de stroomverdeler |
| naam: |
| handtekening: |

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/05/2027 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening


M Reyckers

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP


A
1
2P - 16 A
VOB 1,5 MM²
Verlichting
Gelijkvloers
kWh
VVB 4 x 10 MM²
B
2
2P - 16 A
VOB 1,5 MM²
Verlichting
Verdieping
C
3
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Stopkontacten
Keuken /
Leefruimte
K
Δ300 mA - 2P
D
4
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Stopkontacten
Keuken /
Leefruimte
E
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Stopkontacten
Sauna /
slaapkamer 1
F
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Stopkontacten
Slaapkamer 2 /
Vide
G
2P - 32 A
XVB 5G4 MM²
Kookvuur
H
8
2P - 16 A
VOB 1,5 MM²
Parlefoon
Installatie
Diff. Vochtige ruimtes
L
11
Δ 30mA
2P - 40 A
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Badkamer /
Dampkap
2P - 16 A
VOB 2,5 MM²
Vaatwasmachine /
Stopcontact
keuken eiland
Plaats van elektrische installatie
Barns Jaak - Liberloo Peggy
Genebroekstraat 107, 3581 Beverlo
Bord B: Privé gebruik
Installateur
Vaes Peter
25-04-0997
Pagina 1 - 2
EEndraadsschema


Sauna
B6
E1
B6
B1
N1
B1
N1
N2
N1
B1
B1
B1
B1
F3
B2
F1
B5
B1
F2
F4
F5
N1
B3
B2
E2
B3
B3
B3
B3
B3
B3
E5
B2
B3
B5
B2
E4
B2
E3
F7
F8
F6

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: _____

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: _____

_____

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: _____ Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning _____ V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord: _____ X _____ mm² Alg. schakelaar: type _____

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: _____ ; Aantal eindstroombanen: _____ ; RA: _____ Ohm; RI tot _____ MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:


**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,




BTV
Limburg - Tel. 011 42 18 34
Joos Franky 0473 30 24 33

| | | |
|---|---|---|
| Title: Eendraadschema PV installatie Jaak Bams | | |
| Author: PSJ Solutions bvba | | |
| File: len\Klanten 2011\Jaak Bams\eendraadschema.dsn | | Document |
| Revision: 1.0 | Date: | Sheets: 1 of 1 |